

Zarządzenie nr 1/2024
Prezesa Zarządu
Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.
z dnia 02.01.2024r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.

zarządzam, co następuje:

§1

1. Wprowadzam do stosowania w Zakładzie Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. w Tworogu regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. stanowił będzie załącznik do umowy.

§2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z treścią regulaminu i przyjęcia do stosowania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Chmiel

Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.

Regulamin określa warunki i zasady wprowadzania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz kabin sanitarnych, dowożonych pojazdami asenizacyjnymi przez Dostawców do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków Tworóg (42-690) przy ul. Kotowskiej 22.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.);
3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.);
4. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.);
5. ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.);
6. przepisy wykonawcze do powyższych ustaw, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1716 z późn. zm.).

§1 Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. **Dostawca** nieczystości ciekłych – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kabin sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych udzielonego w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
2. **Odbiorca** nieczystości ciekłych – Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. z siedzibą w Tworogu jako właściciel oczyszczalni ścieków i stacji zlewnej, przyjmujący dostarczone do oczyszczania nieczystości ciekłe przez Dostawcę na podstawie zawartej z nim umowy;
3. **Nieczystości ciekłe bytowe** – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych z: budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;
4. **Nieczystości ciekłe bytowe z kabin sanitarnych** – ścieki gromadzone przejściowo w przenośnych kabinach sanitarnych, powstałe w wyniku ludzkiego metabolizmu;
5. **Nieczystości ciekłe przemysłowe** – ścieki niebędące nieczystościami bytowymi albo wodami roztopowymi lub opadowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu;
6. **Stacja zlewna** – będąca własnością Odbiorcy instalacja i urządzenia zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków, służące do przyjmowania i rejestrowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych i kabin sanitarnych;
7. **Umowa** – pisemna umowa o odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub kabin sanitarnych dowożonych do stacji zlewnej, zawarta pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą;

04

8. **Regulamin** – Regulamin odbioru nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej na terenie oczyszczalni ścieków Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. w Tworogu.

§2

Godziny otwarcia stacji zlewnej

1. Godziny otwarcia stacji zlewnej :
 - a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6⁰⁰ do 20⁰⁰,
 - b) w soboty, niedziele oraz święta od 6⁰⁰ do 18⁰⁰.
2. W przypadku odbioru ścieków w godzinach innych niż określone w ust. 1 pochodzących z imprez masowych, przyjęcie ścieków na stację zlewną będzie możliwe po pisemnym lub telefonicznym uzgodnieniu z kierownikiem oczyszczalni ścieków.
3. Odbiorca ma prawo do zmiany godzin otwarcia stacji zlewnych. Zmiana taka może wynikać np. z konieczności wprowadzenia przez Odbiorcę limitów przyjmowania nieczystości ciekłych na stacji. Zmiana godzin otwarcia stacji zlewnych nie wymaga zmiany umowy. **Stała zmiana godzin otwarcia wymaga aktualizacji Regulaminu na stronie internetowej Odbiorcy.**
4. Odbiorca zastrzega sobie możliwość wystąpienia ograniczeń w odbiorze ścieków na stacji zlewnej. Wystąpienie przerw w odbiorze ścieków może mieć miejsce w przypadku:
 - a) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych, po uprzednim poinformowaniu Dostawców;
 - b) konieczności usunięcia awarii;
 - c) wystąpienia klęsk żywiołowych;
 - d) w razie wystąpienia innych przyczyn uniemożliwiających odbiór nieczystości ciekłych, niezależnych od Odbiorcy.
5. Odbiorca zastrzega sobie możliwość czasowych zmian warunków technicznych wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, tj. np. wyznaczenia czasowego zastępczego, innego niż standardowe miejsce zrzutu na stacji zlewnej.
6. Odbiorca zobowiązuje się do zawiadomienia Dostawcy o planowanych ograniczeniach i przerwach w odbiorze nieczystości ciekłych oraz o zmianach warunków wprowadzania nieczystości ciekłych w terminie nie krótszym niż 3 dni przed zaistnieniem zmiany, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej lub ogłoszeń na stacji zlewnej. Dotyczy wyłącznie zmian, które Odbiorca przewidywał lub mógł przewidzieć.

§3

Zasady wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej

1. Zrzut ścieków przez Dostawcę może odbywać się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Umowie.
2. Zrzut nieczystości ciekłych do stacji zlewnej może odbywać się wyłącznie z samochodów asenizacyjnych Dostawcy, który ma zawartą Umowę na odbiór nieczystości ciekłych z Zakładem Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.
3. Nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej powinny spełniać wymagania przewidziane przepisami prawa, Regulaminem oraz Umową zawartą pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą nieczystości ciekłych.
4. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych dowożonych do stacji zlewnej reguluje:
 - a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1716 z późn. zm.);
 - b) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1757 z późn. zm.),

- z uwzględnieniem wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych przemysłowych dla Dostawców ścieków przemysłowych określonych indywidualnie w warunkach na wprowadzanie ścieków przemysłowych do instalacji Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. wydanych na potrzeby uzyskania przez Dostawcę pozwolenia wodnoprawnego.
- 5. Do stacji zlewnych można wprowadzać wyłącznie:
 - a) ścieki z zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - b) ścieki bytowe z kabin sanitarnych;
 - c) ścieki przemysłowe.
- 6. Zabrania się wprowadzania do stacji zlewnej:
 - a) wód opadowych, roztopowych oraz wód drenazowych;
 - b) nieczystości ciekłych zawierających substancje żrące i toksyczne a w szczególności mocnych kwasów i zasad, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 - c) nieczystości ciekłych zawierających elementy stałe a w szczególności kamienie, plastik, żwir, popiół, szkło, elementy metalowe, tekstylia, włókna mogące powodować blokowanie lub uszkodzenie stacji zlewnej, nawet jeśli znajdują się w stanie rozdrobnionym;
 - d) nieczystości ciekłych zawierających drobnoustroje chorobotwórcze pochodzące ze szpitali, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych, lecznic zwierząt, laboratoriów;
 - e) nieczystości ciekłych zawierających odpady niemieszające się z wodą takie jak tłuszcze, lakiery, żywice sztuczne, masy bitumiczne, smoły, emulsje, masy cementowe, oleje;
 - f) nieczystości ciekłych zawierających substancje palne i wybuchowe, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego;
 - g) nieczystości ciekłych o temperaturze powyżej 35°C, oraz odczynie pH poniżej 6,5 oraz powyżej 9,5.
- 7. Do stacji zlewnych zabrania się wprowadzania odpadów, w tym w szczególności:
 - a) szlamów, osadów, tłuszczy, olejów usuwanych podczas czyszczenia osadników, piaskowników, odtłuszczaczy, odolejaczy, separatorów, w tym osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - b) substancji ropopochodnych z łapaczy olejów;
 - c) chemicznych odpadów płynnych;
 - d) odpadów z hodowli i przetwórstwa zwierząt tj. gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków z kiszzonek, krwi, sierści, tkanek mięsnych i kostnych oraz tłuszczy z ubojni i masarni.
- 8. Nieczystości ciekłych dowożone do stacji zlewnych jednym pojazdem nie mogą stanowić mieszaniny:
 - a) ścieków z zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków ze ściekami przemysłowymi;
 - b) ścieków z zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków ze ściekami z kabin sanitarnych;
 - c) ścieków z kabin sanitarnych ze ściekami przemysłowymi.

§4

Dostawca

1. Dostawca nieczystości ciekłych jest uprawniony do zrzutu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Tworóg oraz spoza terenu Gminy Tworóg na podstawie stosownych zezwoleń.
2. Przy zrzucie nieczystości ciekłych, na stacji zlewnej w rejestrze należy podać każdorazowo prawdziwe i rzetelne dane adresowe nieruchomości (miejscowość, ulica, nr domu) z której zostały pobrane ścieki. Każdorazowa dostawa nieczystości ciekłych musi być

el

udokumentowana stosownym potwierdzeniem odbioru nieczystości ciekłych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Dostawca ma obowiązek stosować się do zaleceń i uwag wydawanych przez pracowników Odbiorcy, dotyczących zrzutu ścieków.
4. Ponadto, Dostawca ma obowiązek:
 - a) wprowadzania do stacji zlewnej nieczystości o stanie i składzie określonych zgodnie z §3 ust. 3 niniejszego Regulaminu;
 - b) wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej ze szczególną ostrożnością oraz ścisłego przestrzegania przepisów BHP;
 - c) każdorazowego uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym oczyszczenie powierzchni placu manewrowego z rozlanych przez niego nieczystości, po zakończeniu zrzutu ścieków do stacji zlewnej;
 - d) utrzymania pojazdu asenizacyjnego w stanie technicznym gwarantującym niezanieczyszczanie miejsca zrzutu ścieków oraz trasy przejazdu. Pojazd asenizacyjny powinien być oznakowany z obu stron, w sposób umożliwiający identyfikację.
5. Dostawca obowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu stacji zlewnej pracownikom Odbiorcy.

§5

Kontrola wprowadzanych nieczystości ciekłych

1. Odbiorca ma prawo kontrolować jakość wprowadzanych nieczystości ciekłych pod względem ich zgodności z dopuszczalnymi stężeniami zanieczyszczeń określonymi zgodnie z §3 ust.4 Regulaminu.
2. Kontrola jakości wprowadzanych nieczystości ciekłych odbywać się będzie wrywkowo przez upoważnionego pracownika Odbiorcy, w częstotliwości określonej w Umowie, z zastrzeżeniem iż nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
3. Próbkę pobierane będą na terenie stacji zlewnej w sposób ręczny.
4. Pobieranie próbek kontrolnych do analiz dowożonych nieczystości ciekłych odbywać się będzie w obecności Dostawcy lub osoby przez niego upoważnionej na podstawie wypełnionego protokołu z pobrania próbki kontrolnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Protokół zostanie podpisany przez osobę pobierającą próbki do kontroli oraz Dostawcę.
5. Wyniki badań laboratoryjnych stanowią podstawę stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu nieczystości płynnych lub dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach płynnych wprowadzanych do stacji zlewnej:
 - a) stwierdzenie przekroczenia/naruszenia o których mowa w niniejszym ustępie stanowi podstawę do naliczenia dodatkowych opłat zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu;
 - b) w przypadku przekroczeń/naruszeń, o których mowa w niniejszym ustępie, Dostawca będzie ponosił koszt analiz kontrolnych wykonywanych przez akredytowane laboratorium.
6. Odbiorca nieczystości ciekłych ma prawo wstrzymać dostęp do stacji zlewnej Dostawcy w przypadku :
 - a) nieregulowania przez Dostawcę należności za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej za okres 2 miesięcy;
 - b) stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu nieczystości płynnych lub dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach płynnych;
 - c) wprowadzania nieczystości ciekłych do urządzeń kanalizacyjnych z pominięciem stacji zlewnej;
 - d) cofnięcia lub braku zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych;



- e) nierzetelnego udokumentowania rodzaju oraz źródła pochodzenia nieczystości ciekłych;
 - f) stwierdzenia, na podstawie badań laboratoryjnych możliwości zakłócenia stosowanej technologii oczyszczania ścieków;
 - g) braku aktualnej Umowy z Odbiorcą.
7. Odbiorca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w zakresie sposobu przeprowadzenia kontroli jakości nieczystości ciekłych. **Zmiana warunków wymaga aktualizacji Regulaminu na stronie internetowej Odbiorcy.**

§6

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej określona zostanie przez moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu ścieków z dokładnością 1m³.

W przypadku jego uszkodzenia przyjmowana jest kolejno ilość uzgodniona lub maksymalna pojemność beczki.

§7

Cennik i opłaty dodatkowe

1. Cenę nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej określa Zarządzenie Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. obowiązujące na dzień przyjęcia ścieków do stacji zlewnej opublikowana na stronie www.zuktworog.pl.
2. W przypadku stwierdzenia przekroczenia lub naruszenia dopuszczalnego stanu nieczystości ciekłych lub dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej, Dostawca zobowiązany jest:
 - a) uiszczenia dodatkowych opłat zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu;
 - b) do pokrycia kosztów kontroli nieczystości ciekłych.

Podstawę stwierdzenia przekroczenia/naruszenia o których mowa w niniejszym ustępie stanowią wyniki badań laboratoryjnych.

3. Zmiana cen, o których mowa w ust. 1 i 2 ppkt a) powyżej nie stanowi zmiany umowy. **Zmiana zostanie opublikowana na stronie internetowej Odbiorcy.**
4. Po stwierdzeniu przekroczenia/naruszenia, Odbiorca dostarczy Dostawcy w ciągu 14 wyniki przeprowadzonych analiz wraz z fakturą za koszty kontroli.
5. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu oraz Umowy przez Dostawcę, Odbiorca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego.

§8

Reklamacje

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 wnoszone są na piśmie.
3. Odbiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.
4. Rozpatrzenie reklamacji wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Dostawca zostanie poinformowany o okoliczności o której mowa w zdaniu poprzednim.

§9

Kontakt

Dostawca może zgłaszać nieprawidłowości:

- a) w zakresie działania urządzeń stacji zlewnej całodobowo pod numerem telefonu 32 2857367;

- b) w pozostałym zakresie kierownikowi oczyszczalni ścieków od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰ do 14⁰⁰ pod numerem telefonu 32 2857367 oraz całodobowo na adres e-mail: oczyszczalnia@zuktworog.pl.

§10 Obowiązanie Regulaminu

1. Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu bez zmiany Umowy.
2. Regulamin korzystania ze stacji zlewnej jest dostępny na stronie internetowej www.zuktworog.pl
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa oraz postanowienia Umowy.
4. Dostawcę obowiązuje Regulamin aktualny na dzień danej dostawy.
5. Każda zmiana Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zuktworog.pl
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.01.2024 r.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych;
2. Załącznik nr 2 - Protokół z pobrania próbki kontrolnej nieczystości ciekłych z wozu asenizacyjnego;
3. Załącznik nr 3 - Metodyka naliczania opłat dodatkowych za przekroczenia ładunków zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnej w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Adam Chmiel

POTWIERDZENIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Odcinek dla dostawcy nieczystości ciekłych		Odcinek dla właściciela stacji zlewnej	
1	 <i>(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)</i>	1	 <i>(nr i data zawarcia umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych)</i>
2	 <i>(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)</i>	2	 <i>(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres dostawcy nieczystości ciekłych)</i>
3	1) 2) 3) <i>(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków)</i>	3	1) 2) 3) <i>(nr i data zawarcia umowy albo umów na odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków)</i>
4	1) 2) 3) <i>(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków wraz ze wskazaniem rodzaju instalacji, z której nastąpił odbiór nieczystości ciekłych)¹⁾</i>	4	1) 2) 3) <i>(adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków wraz ze wskazaniem rodzaju instalacji, z której nastąpił odbiór nieczystości ciekłych)¹⁾</i>
5m ³ <i>(objętość odebranych nieczystości ciekłych)</i>	5m ³ <i>(objętość odebranych nieczystości ciekłych)</i>
6	 <i>(rodzaj nieczystości ciekłych)²⁾</i>	6	 <i>(rodzaj nieczystości ciekłych)²⁾</i>
7	 <i>(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)</i>	7	 <i>(nr rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego)</i>
8	Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych <i>(data, imię i nazwisko lub nazwa oraz adres właściciela stacji zlewnej, podpis właściciela stacji zlewnej lub osoby przez niego upoważnionej)³⁾</i>	8	Potwierdzenie wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej <i>(data, podpis dostawcy nieczystości ciekłych lub osoby przez niego upoważnionej)³⁾</i>

Objaśnienia:

1) Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

2) Bytowe albo przemysłowe.

3) Jeżeli nieczystości ciekłe nie są wprowadzane do bezobsługowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej.

Del

PROTOKÓŁ Z POBRANIA PRÓBKI KONTROLNEJ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z WOZU ASENIZACYJNEGO

1. Nazwa Dostawcy:
2. Nr rejestracyjny samochodu :
3. Miejsce pochodzenia nieczystości ciekłych (miejscowość, ulica, nr domu)
4. Nieczystości ciekłe bytowe (tak lub nie)
Nieczystości ciekłe przemysłowe (tak lub nie)
Nieczystości ciekłe z kabin sanitarnych (tak lub nie)
5. Data i godzina pobierania próbki.....
6. Ilość nieczystości ciekłych dostarczonych
7. Imię i nazwisko pracownika Odbiorcy pobierającego próbkę

Podpis pracownika Odbiorcy:

Podpis przedstawiciela Dostawcy:

.....

.....

04

Metodyka naliczania opłat dodatkowych za przekroczenia ładunków zanieczyszczeń powyżej wartości dopuszczalnej w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej Zakładu Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o.

Wysokość opłat dodatkowych za przekroczenie wskaźników ustala się jako iloczyn wskaźnika przekroczenia (różnica stężeń stwierdzonego i dopuszczalnego podzielona przez stężenie dopuszczalne), ceny oczyszczania nieczystości ciekłych (wg pkt 1 §7 Regulaminu) i ilości nieczystości odprowadzanych oblicza się według wzoru:

$$OD = \frac{S_{rz} - S_{dop}}{S_{dop}} \times C \times V$$

gdzie:

OD - opłata dodatkowa

S_{rz} - rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń

S_{dop} - dopuszczalne stężenie wskaźnika zanieczyszczeń

C - stawka cen opłaty podstawowej za odbiór i oczyszczanie 1 m³ nieczystości

V - objętość nieczystości dla których jest naliczana opłata dodatkowa (m³)